



检验检测报告

№: ZCJC-TZ2405064001

样品名称:	出厂水 (24DC53312201)
受检单位:	梁河县甸源自来水有限责任公司
委托单位:	梁河县住房和城乡建设局
检验类别:	委托检验



云南通标检测有限公司

注意事项

1. 本报告无检验机构公章、检测检验专用章、骑缝章无效。
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告涂改、增删无效；除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告。
4. 本报告仅对本次检验样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。
5. 若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司或下达抽检任务的管理部门提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司同意，不得将此报告用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 标注*/#的检测项目，为非认定/认可项目。

地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地春漫
大道80号云南海归创业园2幢负1楼102、132号

电话（含区号）：0871-67455770

邮编：650500

传真号（含区号）：0871-67455770

E-mail: tbjc188@163.com

云南通标检测有限公司

检验检测报告

样品受理号：TZ2405064
样品编号：TZ2405064001
报告书编号：ZCJC-TZ2405064001

收样日期：2024年05月20日
开始检测日期：2024年05月20日
报告签发日期：2024年06月03日

样品名称	出厂水	规格数量	5L×2桶+500ml×7瓶+500ml×2袋
样品性状	液体	样品包装	桶装+瓶装+无菌袋装
采(送)样人	赵盛昌、张亚祥	采(送)样日期	2024年05月20日
受检单位	梁河县甸源自来水有限责任公司	受检单位地址	/
委托单位	梁河县住房和城乡建设局	检验类别	委托检验
委托单位地址	梁河县滨河路91号综合服务大楼主楼五层	联系电话	/
执行标准	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准	供水方式	集中式供水
备注	1、采样地点：三水厂清水池； 2、采样编号：24DC53312201； 3、结果判定：经检验，所检项目符合GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 标准要求。		

检测项目及结果

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(7.1)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤ 100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤ 0.01	0.0008	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023(12.1)	≤ 0.005	<5×10 ⁻⁴	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023(13.1)	≤ 0.05	<0.004	合格

云南通标检测有限公司

检验检测报告

样品受理号：TZ2405064

样品编号：TZ2405064001

报告书编号：ZCJC-TZ2405064001

收样日期：2024年05月20日

开始检测日期：2024年05月20日

报告签发日期：2024年06月03日

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.1)	≤ 0.01	$<2.5 \times 10^{-3}$	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023(11.1)	≤ 0.001	$<1 \times 10^{-4}$	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(7.1)	≤ 0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(6.2)	≤ 1.0	0.124	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023(8.3)	≤ 10	<0.15	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023(4.3)	≤ 0.06	1.43×10^{-3}	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(7.2)	≤ 0.1	1.6×10^{-5}	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(6.2)	≤ 0.06	1.62×10^{-2}	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(5.2)	≤ 0.1	$<4.1 \times 10^{-5}$	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.29	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023(15.1)	≤ 0.05	8.02×10^{-3}	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023(16.1)	≤ 0.1	4.31×10^{-3}	合格
19	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(22.2)	≤ 0.01	<0.0050	合格
20	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(20.2)	≤ 0.7	<0.0024	合格

云南通标检测有限公司

检验检测报告

样品受理号：TZ2405064

样品编号：TZ2405064001

报告书编号：ZCJC-TZ2405064001

收样日期：2024年05月20日

开始检测日期：2024年05月20日

报告签发日期：2024年06月03日

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
21	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(21.2)	≤ 0.7	<0.0050	合格
22	色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2023(4.1)	≤ 15	<5	合格
23	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2023(5.2)	≤ 1	<0.5	合格
24	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无	合格
25	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023(7.1)	无	无	合格
26	pH	/	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	6.83	合格
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023(4.5)	≤ 0.2	0.0319	合格
28	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023(5.1)	≤ 0.3	<0.3	合格
29	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023(6.1)	≤ 0.1	<0.1	合格
30	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.2)	≤ 1.0	<0.2	合格
31	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.1)	≤ 1.0	<0.05	合格
32	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(5.2)	≤ 250	5.395	合格
33	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023(4.2)	≤ 250	10.609	合格
34	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023(11.1)	≤ 1000	87	合格
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023(10.1)	≤ 450	46.8	合格
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤ 3	0.9	合格

云南通标检测有限公司

检验检测报告

样品受理号：TZ2405064

样品编号：TZ2405064001

报告书编号：ZCJC-TZ2405064001

收样日期：2024年05月20日

开始检测日期：2024年05月20日

报告签发日期：2024年06月03日

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
37	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023(11.1)	≤ 0.5	<0.02	合格
38	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023(8.4)	0.1~0.8	0.46	合格
39	2-甲基异莰醇	mg/L	GB/T 5750.8-2023(77)	≤ 0.00001	$<2.2 \times 10^{-6}$	合格
40	土臭素	mg/L	GB/T 5750.8-2023(76.1)	≤ 0.00001	$<3.8 \times 10^{-6}$	合格
以下空白						

报告结束

编制人：

杨芷

批准人：

张江华

审核人：

谢洲洲

签发日期：

2024-06-03

